



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 14.03.2016.

Број: 5/1/439

(одговор заинтересованом лицу бр.2)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара - чилери за расхладне системе за потребе Центра за имидинг дијагностику, број јавне набавке 10-2016-О-01, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 08.03.2016. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 10.03.2016. (у ИОВ заведен под бројем 1440 од 10.03.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- непотребно изостављено-

1. Gde se nalaze cileri koje treba demotirati I na njihovo mesto montirati nove ? Da li su u dvoristu objekta ili na krovu – na koju visinu ih treba podici ? Ukoliko se podizu na manju visinu, da li postoji mehanizacija (viljuskar) u objektu koji moze da se koristi ?
2. Ko odvozi stare demontirane cilere I gde ?
3. Da li sistem kimatizacije trenutno radi sa starim cilerima ?
4. Da li je sistem napunjen vodom ili treba predvideti punjenje glikolom ?
5. Ko dovodi glavni napojni kabl iz glavne elektro table I da li ima dovoljno elektricne energije ? Ukoliko se novi cileri napajaju preko kablova za stare cilere, kog su preseka postojeći kablovi I koliko su dugacki (udaljenost od elektro table do ciler) ?
6. Da li objekat moze das se obidje I dobiju odgovori na sva ova pitanja ? Ko je osoba za kontak za obilazak ?

- непотребно изостављено-

Одговори Наручиоца

1. Чилери који су намењени демонтажи налазе се у дворишту Центра за имидинг дијагностику Наручиоца, на два метра испод нивоа прилазног пута. Конкурсном документацијом је одређено да добављач обезбеђује кадровске и техничке капацитете за испоруку добара која су предмет ове јавне набавке.
2. Демонтиране чилере задржава Наручилац, тј. остају код Наручиоца. Обавеза добављача је да демонтиране чилере допреми у просторију коју одреди Наручилац.
3. Да.Постојећи чилери задужени су за хлађење дијагностичких уређаја за МР и ПЕТ/ЦТ (произвођача Siemens) и стално су у функцији.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

4. Постојећи чилери пуњени су гликолом, те се и за нова добра захтева овај услов који ће се унети кроз измене и допуне конкурсне документације.
5. Напајање постојећих добара задовољиће потребе нових добара. Ангажована снага до разводног ормана за напајање предметних добара је обавеза Наручиоца, а од разводног ормана до предметних добара је обавеза Добављача. Постојећа добра су снаге 60kW (ККТ i Climaveneta).
6. Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације на тај начин што ће предвидети могућност да заинтересована лица изврше увид у постојећу опрему и одредиће лица која ће бити задужена за контакт.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 10-2016-О-01