



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 21.03.2016.

Број: 5/1/470

(одговор заинтересованом лицу бр.3)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара - чилери за расхладне системе за потребе Центра за имиџинг дијагностику, број јавне набавке 10-2016-О-01, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 08.03.2016. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 16.03.2016. (у ИОВ заведен под бројем 1536 од 17.03.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- непотребно изостављено-

Molimo Vas za još neka pojašnjenja, nakon proširenja konkursne dokumentacije.

Da li se prilog 1 koji je naknadno dodat konkursnoj dokumentaciji odnosi na oba modela čilera tj cirkulacione pumpe, obzirom da se njihovi kapaciteti bitno razlikuju a dati hidraulički podaci su jedinstveni (protok, pad pritiska)?

Stoji napomena da će u fazi zamene agregata sistem biti na havarijskom hlađenju. Da li se hlađenje tehnologije obezbeđuje non-stop, tokom cele godine i da li je uopšte potreban režim grejanja i kada? Kako se vrši prebacivanje režima sa hlađenja na grejanje (automatski po nekoj merenoj temperaturi, ručno, kalendarski ili nikako)? U opisu uređaja su navedeni samo kapaciteti hlađenja a kasnije u parametrima su navedeni i podaci za režim grejanja. Pitamo se, obzirom na znatnu razliku u ceni uređaja koji samo hladi i uređaja- toplotne pumpe da li se zaista zahteva i grejanje.

- непотребно изостављено-

Одговори Наручиоца

- Прилог број 1. (чилер, капацитета хлађења 80kW) који је додат након измена и допуна конкурсне документације од 15.03.2016. године односи се само на ставку број 1. Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације на тај начин што ће унети податке о захтеваним техничким карактеристикама циркулационе пумпе за ставку број 2. (чилер, капацитета хлађења 35kW).

- Током замене чилера на уређајима за МР и ПЕТ/ЦТ (произвођача Siemens), исти морају бити пребачени на хаваријски режим (хлађење водом из градске водоводне мреже), како би се обезбедило континуирано хлађење компресора за хелијум, чиме се спречавају нежељни губици истога.

- Режим хлађења обезбеђује се 24 сата, седам дана у недељи, током целе године. Режим грејања је потребан због екстремних временских прилика и пада температуре гликола.

- Начин пребацивања са режима хлађења на режим грејања би био ручно, по потреби.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

- Предмет јавне набавке су чилери, са могућностима хлађења и грејања.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 10-2016-О-01