



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 21.03.2016.

Број: 5/1/465

(одговор заинтересованом лицу бр.4)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара - чилери за расхладне системе за потребе Центра за имидинг дијагностику, број јавне набавке 10-2016-О-01, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 08.03.2016. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 21.03.2016. (у ИОВ заведен под бројем 1588 од 21.03.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- непотребно изостављено-

1. Da li se trazi isporuka CILERA (masine koje samo hlade vodu) ili TOPLOTNIH PUMPI (masine koje I greju I hlade vodu) ?

1. Naime, naziv Javne nabavka je isporuka cilera (sto pise I u specifikaciji) a u opisu Obaveznih tehnickih karakteristika trazi se da mogu I da greju I da hlade sto bi znacilo da budu toplotne pumpe, cime se stvara nedoumica da li su predmet Javne nabavke cileri ili toplotne pumpe ?

- непотребно изостављено-

-

Одговор Наручиоца

Предмет јавне набавке су чилери, са могућностима хлађења и грејања.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 10-2016-О-01