



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 14.03.2016.

Број: 5/1/438

(одговор заинтересованом лицу бр.1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара - чилери за расхладне системе за потребе Центра за имиџинг дијагностику, број јавне набавке 10-2016-О-01, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 08.03.2016. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 10.03.2016. (у ИОВ заведен под бројем 1441 од 10.03.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- непотребно изостављено-

U vezi sa javnom nabavkom **10-2016-O-01** molim Vas za sledeća pojašnjenja:

- zahtevane karakteristike cirkulacione pumpe integrisane u hidromodul agregata, za oba modela
- karakteristike postojeće opreme koja se demontira zbog raspoloživosti električnog priključka, dimenzija napojnog kabla, jačina glavnih osigurača.
- šema postojeće hidrauličke instalacije na koju se povezuje nova oprema. Da li na instalaciji postoje zaporni ventili, hvatač nečistoće, dimenzija instalacije.
- demontirani stari agregati- skladištenje na objektu ili odvoženje, I na koju udaljenost
- tip zahtevanog komunikacionog protokola za povezivanje agregata na BMS
- da li agregati treba da poseduju Eurovent sertifikat ili mogu biti van evropskog porekla

- непотребно изостављено-

Одговори Наручиоца

- Наручилац ће извршити допуну конкурсне документације на тај начин што ће унети податке о захтеваним техничким карактеристикама циркулационе пумпе.

- Напајање постојећих добара задовољиће потребе нових добара. Ангажована снага до разводног ормана за напајање предметних добара је обавеза Наручиоца, а од разводног ормана до предметних добара је обавеза Додављача. Постојећа добра су снаге 60кW (ККТ i Climaveneta).

-Не постоји шема за постојећу хидрауличку инсталацију. Постојећа инсталација поседује запорне вентиле и филтере. Додављач је дужан да обезбеди све неопходне техничке услове за несметан рад предметних добара.

- Демонтиране чилере задржава Наручилац, тј. остају код Наручиоца. Обавеза додављача је да демонтиране чилере допреми у просторију коју одреди Наручилац.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

-Наручилац тренутно не поседује BMS, али се планира његова имплементација. Захтевани протоколи су LonWorks ili BACnet.

- Не. Наручилац за предметна добра ове јавне набавке не захтева да поседују Еуровент сертификат, те је стога могуће понудити и предметна добра ван европског порекла.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 10-2016-О-01