



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 07.06.2017.

Број: 5/17/1109

(одговор заинтересованом лицу бр.1)

Поштовани,

У поступку јавне набавке добара – клима уређаји, број јавне набавке 03-05-17-д, јавна набавка мале вредности, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 01.06.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 05.06.2017. године (у ИОВ заведен 05.06.2017. под бројем 2641) .

Заинтересовано лице, поставља следећа питања:

- *непотребно изостављено-*
vezano za Vašu javnu nabavku broj JNMV03-05-17-D za stavke 1 i 2 potrebna je ugradnja uređaja. Radi što precizijeg određivanja cene usluge kao i konkurentnosti potrebna nam je informacija o potrebnoj količini materijala tj.
-koliko je očekivana udaljenost unutrašnje od spoljašnje jedinice
-na kojoj visini se izvode radovi
-da li je moguće postavljanje spoljašnje jedinice sa unutrašnje strane objekta
- *непотребно изостављено-*

Одговори Наручиоца

Одговор бр. 1

Очекивана максимална удаљеност између унутрашње и спољашње јединице ће бити до 5 метара и зависиће од могућности монтаже спољашње јединице.

Одговор бр. 2

Наручилац има своје радне просторије у приземљу и на четвртм спрату. Наручилац ће накнадо одредити где ће се добра која су предмет јавне набавке инсталирати.

Одговор бр. 3

Не. Наручилац нема потребу за оваквим техничким решењем, те ће се спољашње јединице уграђивати са спољашње стране објекта.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 03-05-17-д